



ООО «АКСИТЕХ»
117246, Москва, Научный проезд,
дом 19, этаж 5, комн. 4-7
Тел./факс: +7 (499) 700-02-22
info@axitech.ru www.axitech.ru
ОКПО 87568835 ОГРН 1087746822085
ИНН/КПП 7715708080/772801001

ООО «ТАУГАЗ»

Генеральному директору

А.Г. Шуровой

01.09.2023 № 2309-ПО-01-8775

на № - от -

*О проведении испытаний
оборудования*

Уважаемая Анна Геннадьевна!

ООО «АКСИТЕХ» совместно с ООО «ТАУГАЗ» провели испытания работоспособности и интеграции комплексов телеметрии серии «АКТЕЛ» на базе контроллером КАМ25, КАМ25А, КАМ200 с электронными корректорами газа «ЭК-270», «ТК-220» для передачи данных о газопотреблении с узлов измерения расхода газа на верхний уровень.

В ходе проведения испытаний компании отработали методику подключения оборудования по промышленным интерфейсам 232/485, проверили и подтвердили возможность питания корректоров газа «ЭК-270», «ТК-220» от комплексов телеметрии серии «АКТЕЛ», проверили и подтвердили работоспособность драйверов передачи информации с корректоров газа в системы телеметрии «АКТЕЛ» и на верхний уровень ПО «СМАРТ.ГАЗ».

Итоги проведения совместных испытаний оборудования компаний закреплены актом проведения испытаний от 28.07.2023 протоколами испытаний на соответствие техническим требованиям от 26.07.2023 и 27.07.2023 года.

Приложения:

- 1) Акт проведения испытаний от 28.07.2023 – на 2 л.
- 2) Протокол испытаний на соответствие ТТ от 26.07.2023 – на 8 л.
- 3) Протокол испытаний на соответствие ТТ от 26.07.2023 – на 7 л.
- 4) Протокол испытаний на соответствие ТТ от 27.07.2023 – на 6 л.
- 5) Протокол испытаний на соответствие ТТ от 27.07.2023 – на 7 л.

Генеральный директор

С.Д. Стафик